ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «НИИ ПИ»
141730, Московская область, город Лобня, улица Борисова, дом 14, корпус 2,
помещение 006, офис 1
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ38 от 2021-10-28

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «НИИ ПИ»
_____ В.О. Мухортин
«23» Марта 2022г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ
(анализа)
№16086-НИИПИ/22 от 23.03.2022

1	Объект	ТГУ-1500 котельная с мощностями в диапазоне 0. 32 – 2.0 мвт, размещаемая в габаритах морского контейнера, как автоматическая газовая мини котельная с компоновкой всей обвязки именно над 2-3-мя инновационными бесшумными котлами, с замкнутым внутренним контуром на теплообменник и не требующей традиционной высокой внешней трубы и с использованием одной стороны модуля как большой двери- крыши для образования дополнительной зоны или временного помещения для обслуживания мини котельной. Газовые котлы инфракрасного излучения серии ИК.
2	Заявитель	ООО "ЗапКрымЭнергоЦентр", Адрес: город Москва, улица Красносельская Верхняя, дом 8, корпус 3-554, ИНН: 9110016793, ОГРН: 1159102133926
3	Изготовитель	ООО "ЗапКрымЭнергоЦентр", Адрес: Россия, город Москва, улица Красносельская Верхняя, дом 8, корпус 3-554, ИНН: 9110016793, ОГРН: 1159102133926
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 16086 от 09 Февраля 2022 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	10 Февраля 2022 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	21 Февраля 2022 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	24 Февраля 2022 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ-28.21.13-002-02156249-2022
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Требования НД	Должен соответствовать ТУ-28.21.13-002-02156249-2022	Соответствует ТУ-28.21.13-002-02156249-2022	ТУ-28.21.13-002-02156249-2022

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): ТГУ-1500 котельная с мощностями в диапазоне 0. 32 – 2.0 мвт, размещаемая в габаритах морского контейнера, как автоматическая газовая мини котельная с компоновкой всей обвязки именно над 2-3-мя инновационными бесшумными котлами, с замкнутым внутренним контуром на теплообменник и не требующей традиционной высокой внешней трубы и с использованием одной стороны модуля как большой двери- крыши для образования дополнительной зоны или временного помещения для обслуживания мини котельной. Газовые котлы инфракрасного излучения серии ИК, **выпускаемые** ООО "ЗапКрымЭнергоЦентр", Адрес: Россия, город Москва, улица Красносельская Верхняя, дом 8, корпус 3-554, ИНН: 9110016793, ОГРН: 1159102133926, **соответствуют:** ТУ-28.21.13-002-02156249-2022.

Исполнитель И.А. Минибаева

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «НИИ ПИ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.